

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Dipl. Ing. Fierz GmbH Industriestr. 12 8192 Glattfelden SCHWEIZ
Produkt	Barrierefreie Planungen und Bauten
Typ, Modell	Barrierefreies Sanitärmodul "BF-Modul"
Prüfgrundlage(n)	DIN 18040-1:2010-10 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)
Konformitätszeichen	
Registernummer	P1B075
Gültig bis	2020-06-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat

P1B075 von 2017-07-24

Technische Angaben

Beschreibung:

Toilettenmodul bestehend aus Bodenwanne in rostfreiem Edelstahl mit Gefälle und Rinne, gedeckt mit Loch perforierten Edelstahl-Planken, Wänden aus Edelstahl sowie WC, Waschbecken, Urinal und Wickeltisch

Eingang/Tür:

- Zugang von außen über Münzautomat mit Schlüsselschalter
- lichtet Durchgangsmaß: 0,9 m, Höhe: ca. 2,05 m
- Notentriegelung von außen möglich
- Sanitärzelle schwellenlos bzw. mit einer Schwelle von max. 2 cm

WC/Urinal:

- Bewegungsfläche vor WC: 1,50 x 1,50 m, Tiefe: 0,7 m
- seitliche Anfahrbarkeit beidseitig möglich, Klappgriffe beidseitig angebracht
- Oberkante WC-Sitz: 0,48 m
- Notruf erfolgt über gut erkennbare, beleuchtete Tastschalter
- dicht- und selbstschließender Abfallbehälter

Waschtisch inkl. Handtrockner und Seifenspender:

- unterfahrbar in Tiefe von 0,39 m, Höhe: 0,80 m
- Seife und Wasser automatisch über Soft-Touch-Bedienung, Handtrockner berührungslos über Sensortechnik
- Bewegungsfläche vor Waschtisch: 1,50 m x 1,50 m

Kleiderhaken und Ablage:

- Ablagemöglichkeiten am Rand des Waschtisches
- Kleiderhaken in 0,8 m und 1,80 m Höhe

Notruf/Lüftung:

- Notruf ist über drei Notruftaster auslösbar (Fußbodenbereich und WC-Bereich)
- mechanische Lüftung vorhanden

Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle

Lautsch-Wunderlich, Dagmar
Podbielskiallee 19
14195 Berlin

Prüfbericht(e)

Gutachten von 2017-07-17

